Warszawa 2022-10-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):
Przegląd okresowy i konserwacja klimatyzatorów, agregatów skraplających zewnętrznych oraz pompy ciepła HEWALEX ciepłej wody użytkowej w budynkach Spółki.

Opis przedmiotu zamówienia:

Pełna konserwacja wraz z kontrolą szczelności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1516/2007 ustanawiającym wymogi w zakresie kontroli szczelności urzadzeń klimatyzacyjnych. Po wykonanym przeglądzie firma serwisowa zobowiązana jest do wystawienia raportu zawierającego zestaw wykonanych czynności, a także nazwę i siedzibę certyfikowanego podmiotu, numer certyfikatu dla personelu itd., zgodnie z Dz.U.2015.881 Art. 14 ust. 1. Certyfikaty należy przedstawić wraz ze składaną ofertą .

Do zakresu serwisu należeć będą następujące czynności:

1. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej- kontrola wydatków i spręży centrali, kontrola prądów pobieranych przez urządzenia.

2. Sekcja wentylatora –kontrola poprawności i ewentualna redukcja pracy : silnika, wirnika, łożyska, przekładni pasowej, czystość sekcji, stan króćców elastycznych.

3. Sekcja filtrów-sprawdzenie stanu filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystości sekcji filtrów i przepustnicy oraz wskazań czujników wymiany filtrów.

4. Układ sterowania-sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych: siłowniki, przepustnice, zawory.

5. Układ VRF-jednostki wewnętrznej:

-czyszczenie filtrów powietrza,

-czyszczenie zewnętrznej powierzchni wymiennika,

-sprawdzenie drożności skroplin.

6. Agregaty skraplające central wentylacyjnych i układu VRF:

-kontrola ciśnienia czynnika chłodzącego, pomiar temperatury odparowania,

-czyszczenie zewnętrznej powierzchni wymiennika parownika,

-test automatyki całego układu,

7. Pompy ciepła CWU:

-kontrola ciśnienia czynnika chłodzącego, pomiar temperatury odparowania,

-czyszczenie zewnętrzne powierzchni wymiennika parownika,

-czyszczenie filtrów po stronie wodnej,

-test automatyki,

W załączniku nr 1 znajduje się wykaz wszystkich urządzeń 52 sztuki i ich lokalizacja.

Zamawiający wymaga aby wykonawca:

- posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponował odpowiednim zespołem osób;

- posiadał certyfikat, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz.U.2015.881 Art. 20 ust. 4

- był certyfikowanym partnerem producentów urządzeń klimatyzacyjnych: DAIKIN, MIDEA i FUJITSU.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2022-11-14.

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 12 miesięcy

Termin składania ofert upływa w dn.: 2022-10-25 o godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Iwona Wronka

Tel. kontaktowy: 22 39 10 197

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena-100%

Zapraszamy do składania ofert.